



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ ๐๓.๗๖๖๐๓/๔๘๑๑ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๓ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่างได้ส่งตัวอย่างน้ำประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จำนวน ๓ แห่ง ๑)ประปาหมู่ที่ ๒ บ้านสระแก้ว ๒)ประปาหมู่ที่ ๖ บ้านหนองยารำ ๓)ประปาหมู่ที่ ๘ บ้านแดนทอง เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาาระบบประปาให้มีคุณภาพ และส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ นั้น

ข้อเท็จจริง

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวนทั้งสิ้น ๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๔ ตัวอย่าง รายละเอียดตามใบแนบท้าย

ข้อพิจารณา

แจ้งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อประชาสัมพันธ์ผลทดสอบคุณภาพน้ำดังกล่าว รมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม และการดูแลแหล่งน้ำให้สะอาดปลอดภัย ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตทราบ ทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(วรารณา สังข์เงิน)

ผู้ช่วยนายกช่างสำรวจ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

.....

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษฎา บุญนิตย์)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

เห็นชอบในสิ่งที่นายก อบจ. ร่วมจิต



(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์
โทร. (055) 416601 – 30 ต่อ 1679, 1789

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขวิเคราะห์ที่ ศวท.อต. 429/65

รับตัวอย่างเมื่อ 9 มิ.ย. 65

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา ม.2

วิเคราะห์เมื่อ 9 – 15 มิ.ย. 65

ที่อยู่ ตำบลรวมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

ชื่อตัวอย่าง/ รหัสปฏิบัติการ	ลักษณะตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการวิเคราะห์ (หน่วย)	วิธีทดสอบ / เครื่องมือ
น้ำประปา ม.2 บ้านสระแก้ว (9/06/65-0736)	ขุ่น ไม่มีตะกอน	1. ซัลเฟต (Sulfate) 2. คลอไรด์ (Chloride) 3. ไนเตรท (Nitrate) 4. สารหนู (As)	20.52 mg/L 2.98 mg/L 0.22 mg/L Not Detected	Turbidimetric Method Argentometric or Mohr Method Colorimetric Method Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method

หมายเหตุ: - รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- รายงานผลการทดสอบ ต้องไม่ถูกสำเนาเฉพาะบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายรัชพล เทพศิริ)

นักวิเคราะห์

16 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ

(นางสาวมินา กรมมี)

ทวนสอบผล

16 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรเพ็ญ ชุมแสง)

ผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ

16 มิ.ย. 2565

(ผู้อนุมัติ)

End of data





ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทร. (055) 416601 – 30 ต่อ 1679, 1689

หมายเลขวิเคราะห์ที่ ศวท.อต. 429/65

รับตัวอย่างเมื่อ 9 มิ.ย. 65

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา ม.2

วิเคราะห์เมื่อ 9 – 15 มิ.ย. 65

ที่อยู่ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อตัวอย่าง/ รหัสปฏิบัติการ	รายการทดสอบ	ผลการวิเคราะห์ (หน่วย)	เปรียบเทียบมาตรฐาน คุณภาพน้ำประปา ¹	การแปลผล
น้ำประปา ม.2 บ้านสระแก้ว (9/06/65-0736)	1. ซัลเฟต (Sulfate) 2. คลอไรด์ (Chloride) 3. ไนเตรท (Nitrate) 4. สารหนู (As)	20.52 mg/L 2.98 mg/L 0.22 mg/L ไม่พบ	ต้องมีค่าไม่เกิน 250 ต้องมีค่าไม่เกิน 250 ต้องมีค่าไม่เกิน 50 ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01	ไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐาน

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2563



ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจตุรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.จตุรดิตถ์
โทร. (055) 416601 – 30 ต่อ 1679, 1789

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขวิเคราะห์ที่ ศวท.อต. 430/65

รับตัวอย่างเมื่อ 9 มิ.ย. 65

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ขอรับบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ชื่อตัวอย่าง

น้ำประปา ม.6

วิเคราะห์เมื่อ

9 – 15 มิ.ย. 65

ที่อยู่

ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดจตุรดิตถ์

ชื่อตัวอย่าง/ รหัสปฏิบัติการ	ลักษณะตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการวิเคราะห์ (หน่วย)	วิธีทดสอบ / เครื่องมือ
น้ำประปา ม.6 บ้านหนองย่ำรำ (9/06/65-0737)	ขุ่น ไม่มีตะกอน	1. ซัลเฟต (Sulfate) 2. คลอไรด์ (Chloride) 3. ไนเตรท (Nitrate) 4. สารหนู (As)	28.49 mg/L 4.96 mg/L 0.13 mg/L Not Detected	Turbidimetric Method Argentometric or Mohr Method Colorimetric Method Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method

หมายเหตุ: - รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- รายงานผลการทดสอบ ต้องไม่ถูกสำเนาเฉพาะบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายรัชพล เทพศิริ)

นักวิเคราะห์

16 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ

(นางสาวมินา กรมมี)

ทวนสอบผล

16 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรเพ็ญ ชุมแสง)

ผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ

16 มิ.ย. 2565

(ผู้อนุมัติ)

***** End of data *****





ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์
โทร. (055) 416601 – 30 ต่อ 1679, 1689

หมายเลขวิเคราะห์ที่ ศวท.อต. 430/65

รับตัวอย่างเมื่อ 9 มิ.ย. 65

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา ม.6

วิเคราะห์เมื่อ 9 – 15 มิ.ย. 65

ที่อยู่ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

ชื่อตัวอย่าง/ รหัสปฏิบัติการ	รายการทดสอบ	ผลการวิเคราะห์ (หน่วย)	เปรียบเทียบมาตรฐาน คุณภาพน้ำประปา ¹	การแปลผล
น้ำประปา ม.6 บ้านหนองยาร้า (9/06/65-0737)	1. ซัลเฟต (Sulfate) 2. คลอไรด์ (Chloride) 3. ไนเตรท (Nitrate) 4. สารหนู (As)	28.49 mg/L 4.96 mg/L 0.13 mg/L ไม่พบ	ต้องมีค่าไม่เกิน 250 ต้องมีค่าไม่เกิน 250 ต้องมีค่าไม่เกิน 50 ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01	ไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐาน

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2563



ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์
โทร. (055) 416601 – 30 ต่อ 1679, 1789

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขวิเคราะห์ที่ ศวท.อต. 431/65

รับตัวอย่างเมื่อ 9 มิ.ย. 65

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ขอรับบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ชื่อตัวอย่าง

น้ำประปา ม.8

วิเคราะห์เมื่อ

9 – 15 มิ.ย. 65

ที่อยู่

ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

ชื่อตัวอย่าง/ รหัสปฏิบัติการ	ลักษณะตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการวิเคราะห์ (หน่วย)	วิธีทดสอบ / เครื่องมือ
น้ำประปา ม.8 บ้านแดนทอง (9/06/65-0738)	ขุ่น ไม่มีตะกอน	1. ซัลเฟต (Sulfate) 2. คลอไรด์ (Chloride) 3. ไนเตรท (Nitrate) 4. สารหนู (As)	234.05 mg/L 5.96 mg/L 0.32 mg/L Not Detected	Turbidimetric Method Argentometric or Mohr Method Colorimetric Method Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method

หมายเหตุ: - รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- รายงานผลการทดสอบ ต้องไม่ถูกสำเนาเฉพาะบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายรัชพล เทพศิริ)

นักวิเคราะห์

16 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ

(นางสาวมินา กรมมี)

ทวนสอบผล

16 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรเพ็ญ ชุมแสง)

ผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ

16 มิ.ย. 2565

(ผู้อนุมัติ)

End of data





ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทร. (055) 416601 – 30 ต่อ 1679, 1689

หมายเลขวิเคราะห์ที่ ศวท.อต. 431/65

รับตัวอย่างเมื่อ 9 มิ.ย. 65

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา ม.8

วิเคราะห์เมื่อ 9 – 15 มิ.ย. 65

ที่อยู่ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อตัวอย่าง/ รหัสปฏิบัติการ	รายการทดสอบ	ผลการวิเคราะห์ (หน่วย)	เปรียบเทียบมาตรฐาน คุณภาพน้ำประปา ¹	การแปลผล
น้ำประปา ม.8 บ้านแดนทอง (9/06/65-0738)	1. ซัลเฟต (Sulfate) 2. คลอไรด์ (Chloride) 3. ไนเตรท (Nitrate) 4. สารหนู (As)	234.05 mg/L 5.96 mg/L 0.32 mg/L ไม่พบ	ต้องมีค่าไม่เกิน 250 ต้องมีค่าไม่เกิน 250 ต้องมีค่าไม่เกิน 50 ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01	ไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐาน

หมายเหตุ : ¹ มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาคือได้ กรมอนามัย 2563